

**İÇMESUYU ARITMA TESİSİ (ANA DEPO/FİLTRELENMİŞ SU) ÇIKIŞ SUYU ANALİZ RAPORU**  
**TEMMUZ 2018**

Rutin Parametreler	SONUÇ (mg/L) Filtrelenmiş Su	BİRİM	METOD	CİHAZ	İnsani Tük. A. Sular Hak. Yönetmelik (17/2/2005)	TS 266 (Nisan /2005)
Sıcaklık	17,5	°C	Fiziksel		--	--
Bulanıklık	0,938	NTU	Kolorimetrik	Türbidimetre	Tüketici. uygun	5(En Fazla)
Renk	1,1	Pt.co	Fiziksel	Komparatör	Tüketici. uygun	20(En Fazla)
Koku	Normal		Fiziksel	-----	Tüketici.uygun	Fark edilebilir deęiş. yok
Tad	Normal		Elektrometri	-----		
Elekt.İletken.	438	µS/cm	Elektrometri	M.parametre	2500µS/cm(En Fazla)	Aynı
pH	7,69	--	Ortotolidin	M.parametre	≤9.5-6.5≤(aralığında)	Aynı
Bakiye Klor	1,0	mg/L	Hazır Kit(Merck)	Komparatör	0.2-0.5(Uç Noktada)	--
Amonyum	--	mg/L	Hazır Kit(Merck)	Spektrofotometre	0.50(En Fazla)	Aynı
Nitrit	<0,007	mg/L		Spektrofotometre	0.5(En Fazla)	Aynı
<b>Periyodik Parametreler</b>						
Alüminyum	12,133	µg/L	EPA6020A(Hazır kit)	ICP-MS (Spekt.)	200µg/L(En Fazla)	Aynı
Demir	11,141	µg/L	EPA6020A(Hazır kit)	ICP-MS (Spekt.)	200µg/L(En Fazla)	Aynı
Mangan	1,366	µg/L	EPA6020A(Hazır kit)	ICP-MS (Spekt.)	50µg/L(En Fazla)	Aynı
Nitrat	--	mg/L	Hazır Kit(Merck)	Spektrofotometre	50mg/L(En Fazla)	Aynı
Arsenik	1,666	µg/L	EPA6020A(Hazır kit)	ICP-MS (Spekt.)	10µg/L(En Fazla)	Aynı
Siyanür	<0,0020	mg/L	Hazır Kit(Merck)	Spektrofotometre	50µg/L(En Fazla)	Aynı
Kadmiyum	0,027	µg/L	EPA6020A(Hazır kit)	ICP-MS (Spekt.)	5.0µg/L(En Fazla)	Aynı
Sülfat	38	mg/L	Hazır Kit(Merck)	Spektrofotometre	250(En Fazla)	Aynı
Krom	0,100	µg/L	EPA6020A(Hazır kit)	ICP-MS (Spekt.)	50µg/L(En Fazla)	Aynı
Florür	<0,10	mg/L	Hazır Kit(Merck)	Spektrofotometre	1.5mg/L(En Fazla)	Aynı
Bakır	0,002	mg/L	EPA6020A(Hazır kit)	ICP-MS (Spekt.)	2mg/L(En Fazla)	Aynı
Klorür	8,71	mg/L	Hazır Kit(Merck)	Spektrofotometre	250mg/L(En Fazla)	Aynı
Nikel	1,494	µg/L	EPA6020A(Hazır kit)	ICP-MS (Spekt.)	20µg/L(En Fazla)	Aynı
Bor	0,013	mg/L	EPA6020A(Hazır kit)	ICP-MS (Spekt.)	1mg/L(En Fazla)	Aynı
Sodyum	9,116	mg/L	EPA6020A(Hazır kit)	ICP-MS (Spekt.)	200mg/L(En Fazla)	Aynı
Toplam Sertlik	21	FS	Hazır Kit(Merck)	Spektrofotometre		
Kalsiyum	47,020	mg/L	EPA6020A(Hazır kit)	ICP-MS (Spekt.)		
Magnezyum	21,501	mg/L	EPA6020A(Hazır kit)	ICP-MS (Spekt.)		
Toplam Koliform	0	sayı/100mL	Membran Filtrasyon	Membran Filtre	0 (olması istenen)	Aynı
E.Coli	0	sayı/100mL	Membran Filtrasyon	Membran Filtre	0 (olması istenen)	Aynı
Enterokok	0	sayı/100mL	Membran Filtrasyon	Membran Filtre	0 (olması istenen)	Aynı
C. Perfringens (Sporlar dahil)	0	sayı/100mL	Membran Filtrasyon	Membran Filtre	0 (olması istenen)	Aynı

(\*):Sınırın üzerindedir. (--) :Yoktur.

Yorum:Yapılan analizler neticesinde numune suyun analiz sonuçları 17 Şubat 2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" Ek-2 Tablo A ve Ek-1(b,c) ve TS266(Nisan '2005) Çizelge-2 ve Çizelge-3 'te belirtilen değerlere uygundur.